



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00279/25

Серия **RU** № **0433573**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод «Энергокабель». ОГРН 1025003917179. Место нахождения (адрес юридического лица): 142455, Российская Федерация, Московская обл., городской округ Богородский, г. Электроугли, ул. Полевая, д.10. Адрес места осуществления деятельности: 142455, Российская Федерация, Московская обл., городской округ Богородский, г. Электроугли, ул. Полевая, д.10. Телефон: 8 (495) 223-89-93. Адрес электронной почты: info@energokab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод «Энергокабель». Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142455, Российская Федерация, Московская обл., городской округ Богородский, г. Электроугли, ул. Полевая, д.10.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с торговым знаком РУССКИЙ СВЕТ®, с алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 1000 мм² включительно, согласно приложению (бланк № 0942413). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-040-53972660-2021 «Кабели силовые с торговым знаком РУССКИЙ СВЕТ®, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2507-45 от 23.07.2025, № 2507-57 от 28.07.2025, № 2507-58 от 28.07.2025, № 2507-59 от 28.07.2025, № 2507-60 от 28.07.2025, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протоколов испытаний № 258 от 25.07.2025, № 259 от 25.07.2025, выданного ООО ЦИКП «Волга-тест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0375ТС/АП от 31.07.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Аллой Алексеевной Тиняевой. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3-5.2.1.6; 5.2.1.7-5.2.1.12; 5.2.1.14-5.2.1.17; 5.2.2.1-5.2.2.3; 5.2.2.5; 5.2.2.6; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3; 5.2.5.1 (п.п. 1-7 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1-4, 6, 7 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.5.4; 5.2.7.1-5.2.7.3); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2, 5.3). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в ЭД, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабели марок: АВВГ-П 3х2,5ок (N, PE)-1 с 11.06.2025; АПВВШнг 5х10ок(N, PE)-0,66 с 16.06.2025; АПВВг 3х16ок(N, PE)-1 с 17.06.2025; АВВШнг(А) 4х70ок(N)-1 с 16.06.2025. Договор с изготовителем № 069-ОС от 10.06.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.07.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 30.07.2030

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)
(подпись)

Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)
М.П.
Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00279/25

Серия **RU** № **0942413**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые с торговым знаком РУССКИЙ СВЕТ®, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, для стационарной прокладки с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марок: АВВГ, АВВГ-П; с броней из стальных оцинкованных лент, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, марки АВБШв; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марки АПвВГ; с броней из стальных оцинкованных лент, с изоляцией из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, марки АПвБШв; с броней из стальных оцинкованных лент, с изоляцией и защитным шлангом из сшитого полиэтилена, марки АПвБШп; герметизированные с броней из стальных оцинкованных лент, с изоляцией из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, марки АПвБШвг; герметизированные с броней из стальных оцинкованных лент, с изоляцией и защитным шлангом из сшитого полиэтилена, марки АПвБШпг; с числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 1000 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности: ПРГО 1 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 27.32.13-040-53972660-2021 «Кабели силовые с торговым знаком РУССКИЙ СВЕТ®, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия»
8544 49 910 8	Кабели силовые с торговым знаком РУССКИЙ СВЕТ®, для стационарной прокладки с алюминиевыми жилами, не распространяющие горение, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марки АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А); с броней из стальных оцинкованных лент, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марки АВБШвнг(А), с числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 1000 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 27.32.13-040-53972660-2021 «Кабели силовые с торговым знаком РУССКИЙ СВЕТ®, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)